



## Město Břidličná

Nábřežní 452, 793 51 Břidličná

tel.: +420 554 286 390, fax.: +420 554 773 539, IČ: 00295906

[podatelna@mu-bridlicna.cz](mailto:podatelna@mu-bridlicna.cz), <http://www.mu-bridlicna.cz/>

# DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1

k výzvě k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce na realizaci stavebních prací

*Název zakázky:* Oprava chodníků ve městě Břidličná  
*Forma zadání:* Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona

### IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

*Název obchodní firmy:* Město Břidličná  
*Sídlo:* Nábřežní 452, 793 51 Břidličná  
*Právní forma:* 801 - obec  
*Identifikační číslo:* 00295906  
*Daňové identifikační číslo:* CZ00295906  
*Zastoupen ve věcech smluvních:* Miroslavem Kladníčkem, starostou města  
*ve věcech technických:* Ing. Vítem Hudečkem, vedoucí odboru výstavby  
*Kontaktní osoba:* Ing. Vít Hudeček  
*Telefon:* 554 773 531  
*E-mail:* [stavebni@mu-bridlicna.cz](mailto:stavebni@mu-bridlicna.cz)

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří mají zájem o účast v zadávacím řízení, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Poskytujeme tyto dodatečné informace na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

#### Dotaz č. 1:

V objektu „SO 01 – Chodník k bazénu“ je položka č. 9 viz níže – prosím o upřesnění (rozměry, materiál, aj. tech. specifikace)

9	348173 OA0	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM	kg	5 500,00000
---	------------	---	----	-------------

### Odpověď č. 1:

Nové zábradlí bude provedeno jako ocelové trubkové, celkové délky cca 148 bm, výšky 1,0 m, s vloženou středovou příčlí (v úrovni cca 0,5 m nad terénem). Šířka pole (vzdálenost sloupků) cca 3,0 bm. Konstrukce bude žárově zinkována. Kotvení sloupků do základových patek.

### Dotaz č. 2:

V objektu „SO 04 – Chodník, schody a zpevněné plochy u KD“ je položka č. 13 viz 13 – prosím o upřesnění, především rozměrů schodiště

13	43419 OA1	SCHODIŠŤ STUPNĚ Z DÍLCŮ ŽULOVÝCH vč. uložení	m	45,00000
----	-----------	--	---	----------

### Odpověď č. 2:

Rozměry schodiště – schodiště se skládá ze dvou samostatných ramen, šířka ramen = 2,55 bm, počet stupňů v jednotlivých ramenech = 9+14, výška stupně cca 185 mm, šířka stupně (nášlap)= 300 mm. Stávající žulové stupně budou demontovány a po opravě ŽB desky budou uloženy zpět. Zadavatel současně zjistil chybu ve výměrách položky č. 13 a položky č. 20 (u stavebního SO-04) => položky opraveny (viz. opravený rozpočet stavebního objektu SO-04 Chodník, schody a zpevněné plochy u kulturního domu.

### Dotaz č. 3:

Žádám o sdělení podrobnějších informací k SO 04-Chodník, schody a zpevněné plochy u kultur. Domu rozpočet na listu "006-001 Pol" k položce č. 13 -SCHODIŠŤ STUPNĚ Z DÍLCŮ ŽULOVÝCH vč. uložení

### Odpověď č. 3:

DTTO – odpověď č.2

Zadavatel jako součást dodatečné informace č.1 předkládá opravený výkaz výměr: příloha č.1d - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (chodník, schody a zpevněné plochy u KD) – oprava, v elektronické podobě (viz. příloha č.1).

**Uchazeč je povinen nacenit opravený výkaz výměr, při předložení oceněného původního (neplatného) výkazu výměr, bude uchazeč vyloučen !!!**

Tato dodatečná informace č.1, včetně přílohy je uveřejněna na profilu zadavatele: [https://www.profilzadavatele-vz.cz/profile\\_cent\\_1805.html](https://www.profilzadavatele-vz.cz/profile_cent_1805.html)

### Přílohy:

Příloha č.1 (opravený výkaz výměr) => příloha č.1d - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (chodník, schody a zpevněné plochy u KD) – oprava

V Břidličné dne 20.07.2016

Miroslav Kladníček v.z.  
starosta města Břidličná

Ing. Vít Hudeček v.r.  
kontaktní osoba, vedoucí odboru výstavby

