



## Město Břidličná, Nábřežní 452, 793 51 Břidličná, IČ: 00295906

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 01

Vážená paní, Vážený pane.

Zadavatel tímto poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace, a to v souladu s ustanoveními § 54 odst. 5 a § 98 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“). Vysvětlení zadávací dokumentace se týkáji zadávacího řízení pod názvem „**RS-Břidličná, ul. Jesenická, 1. etapa**“

O vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádali dodavatelé. Zadavatel v souladu se Zákonem uveřejní, odešle nebo předá vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti bez identifikace těchto dodavatelů. Přesná znění jednotlivých dotazů jsou uvedeny níže v textu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace a jsou označeny podle pořadí dotazů, tak jak byly zadavateli doručeny.

#### Dotaz č. 1:

Žádáme o upřesnění tloušťky níže uvedené položky komunikace, která se liší ve výkazu výměr (příloze č. 03 zadávací dokumentace, Pr\_03\_Vykaz\_vymer\_komplet\_Bridlicna\_Regenerace\_sidliste\_Jesenicka\_020817), oproti technické zprávě a projektové dokumentaci (příloze č. 05 zadávací dokumentace, Pr\_05\_Projektova\_dokumentace\_Bridlicna\_Regenerace\_sidliste\_jesenicka\_020817)?

Pr 03 Vykaz vymer komplet Bridlicna Regenerace sidliste Jesenicka 020817:

SO 101 – Rekonstrukce chodníků a komunikací

D HSV Práce a dodávky HSV

D 5 Komunikace pozemní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
22	K	561121112	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhuťněním, tloušťka po zhuťnění 200 mm	m2	505,520

Pr 05 Projektova dokumentace Bridlicna Regenerace sidliste jesenicka 020817:

SO 101 Technicka zprava\_l.etapa.doc (str. 8)

**MZK (mechanicky zpevněné kamenivo).....tl. 170 mm 90 Mpa**

#### Vyjádření k dotazu č. 1:

V programu Kross 4, není k dispozici položka MZK tl. 170 mm, proto byla zvolena nejbližší podobná, tedy MZK tl. 200 mm. V návržení místní komunikace **bude použita tl. MZK 170 mm**, v souladu s katalogem vozovek TP 170 a dle údajů uvedených v projektové dokumentaci.

Zadavatel tímto poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace, přičemž toto vysvětlení včetně souvisejících dokumentů uveřejní na profilu zadavatele, a to pod webovým odkazem: [https://www.profilzadavatele-vz.cz/profile\\_cent\\_1805.html](https://www.profilzadavatele-vz.cz/profile_cent_1805.html).

Poskytnutím výše uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel nemění, ale pouze upřesňuje zadávací podmínky a proto neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

V Břidličné, dne 17.08.2017