

**IV-12-8019256 Břidličná - č.parc. 1458/25 NNK
PROJEKTOVANÉ VEDENÍ KABLEM AYKY 3x120+70**

**PROPOJENÍ UZEMNĚNÍ
SVODIČŮ PŘEPĚTÍ
S UZEMNĚNÍM KABELOVÉ
SKŘINĚ**

svod AYKY 3x120+70 7,5 + 2 m
přívod do skříně 5 m

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
 NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA NN: 3 + PEN. 400/230V, TN-C
 OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:
 NN - ŽIVÝCH ČÁSTÍ: IZOLACÍ, POLOHOU A KRYTÍM
 NN - NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

LEGENDA PROJEKTOVANÝCH SÍTÍ:

- PROJEKTOVANÝ ZEMNÍ KABEL NN 0,4kV
- SCHÉMATICKÁ ZNAČKA BET. SLOUPU NN
- SCHÉMATICKÁ ZNAČKA PŘIPOJKOVÉ SKŘINĚ
- SCHÉMATICKÁ ZNAČKA ROZPOJOVACÍ SKŘINĚ
- SCHÉMATICKÁ ZNAČKA OMEZOVAČE PŘEPĚTÍ NA PB

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:

- STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ NN 0,4kV
- STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN 0,4kV
- STÁVAJÍCÍ TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ - CETIN
- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - MOS s.r.o.
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD - VaK Bruntál

POZNÁMKA:
 MEZI KABELY ULOŽENÝMI BEZ OCHRANNÉ TRUBKY MEZERA MINIMÁLNĚ 5 CM.

DODRŽET MINIMÁLNÍ ODSTUPOVOU VZDÁLENOST OD INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ DLE ČSN 73 6005.

ZAKRESELNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE ORIENTAČNÍ, PŘED STAVBOU JE TŘEBA VYTYČIT INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V OKOLI STAVBY.

	SOUBĚH	KŘÍŽENÍ
VODOVOD:	0,4 m	0,4 m
SDĚLOVACÍ VEDENÍ:	0,3 m	0,3 m
KANALIZACE:	0,5 m	0,3 m

KABELOVÉ ŘEZY NN

A-A

VOLNÝ TERÉN
2x KABEL AYKY 120+70
2x OCHRANNÁ TRUBKA 110 mm

B-B

KOMUNIKACE - ŠTĚRK
2x KABEL AYKY 120+70
2x OCHRANNÁ TRUBKA 110 mm

C-C

PROTLAK
2x KABEL AYKY 120+70
2x OCHRANNÁ TRUBKA 110 mm

Měřítko:	Projektovatel:	Bc. David Hykl	Autorizoval:	Ing. František Polách	Změny, pozn.:
1 : 250	Kreslil:	Bc. David Hykl	Provoz, záměr:	Jiří Ondráček	
	Datum:	2/2021	Č. stavby / invest.:	IV-12-8019256	
	Stupeň:	DPS	Formát:	A2	
<p>ENPRO Energo s.r.o. Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí Pracoviště Ostrava</p>			Název stavby / objektu:		Investor:
			Břidličná - č.parc. 1458/25 NNK		ČEZ Distribuce a.s.
			Název výkresu:		Č. výkr.:
			C.3 Katastrální situační výkres		22-5061-3